

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща № 24 від « 08 » 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р69/100/13/3/10
ВБСГ/24, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Ситник І.О. Чудак С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13,
вул. Качомарова, селище Гоща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поновити фарбування шогривів.
- 2) Демонтувати кабель. Відсутній АКТ пер'явничної перевірки.
- 3) Кити промітки ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити фарбування шогривів, демонтувати кабель-зшити
виконати пер'явничну перевірку та промітки ДВК та кити АКТ до УЕГГ місц.
ВБСГ прикладти до подальшої ескамотації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-0267.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

08.08.24

Ситник І.О. Ситник

08.08.24

Чудак С.В.

08.08.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),