

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща

(місце складання)

№ 10

від « 11 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВФ/100/13.В/ТОВБСГ/10
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13

вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поновлено функціонування газозовзуїв; Підвісимо кибеле до ст. ст.
- 2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та проведення ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ при ухвалі до подальшої експлуатації; Поновити функціонування газозовзуїв - зм'є; Демонтувати кибеле - зм'є; Виконати перевірку та кроки стелю ДВК та складати АКТ до УЕГГ - 1міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 363 02 67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [Підпис]
Ситник І.О. [Підпис]
Наконечний В.О. [Підпис]

11.06.24.
11.06.24.
11.06.24.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)