

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща

(місце складання)

№ 14

від «01» 07 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РСТ/100/13.3/170
ВБСГ/14, працівником(ами)
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське**
УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку** (гуртожитку), № 39,
вул. Незалежності, селище Гоща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поновити захарбуване газопровід.
- 2) Демонтувати кабель. Відсутній АКТ періодичної перевірки та
- 3) прогнати ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити захарбуване газопровід. Демонтувати кабель. - 3 міс.
Виконати періодичну перевірку та прогнати ДВК та кинути до УЕГГ Акт. - 1 міс.
ВБСГ при ухваленні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 363 0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис] 01.07.24.

Ситник І.О. [підпис] 01.07.24 (дата)

Наконечний В.О. [підпис] 01.07.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)