

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща

(місце складання)

№ 15

від «02» 07 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РФ/100/13.3/ТО
055С/15, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41,
вул. Незалежності, селище Гоща, квартира № —

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покрити фарбуванням шпаловув.
- 2) Демонтувати кибеле. Відсутній АКТ проїзду після перевірки
- 3) та промісти ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити фарбуванням шпаловув. - Зм.г.
Демонтувати кибеле. - Зм.г. Вислати проїзду перевірку та промісти
ДБК та надати АКТ до УЕГГ. Зм.г.; ВБСГ надати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 363 0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В.

02.07.2024.

Ситник І.О.

02.07.24.

Наконечний В.О.

02.07.24.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)