

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Рожа

(місце складання)

№ 20

від «05» 08 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/13.3/ТО ВБСГ/20  
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Здолбунівське УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека  
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62

вч. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не повністю чисте будище газопроводу в. Підвішені кабеле.

2) Відсутній АКТ перевірки мережі та чистоти ДЗК.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до подальшої експлуатації. Поповнити чисте будище газопроводу - зміс, демонтувати кабеле - зміс, Вископати перевірку мережі та чистоти ДЗК та надати АКТ до УЕГГ. - 1міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 0673630267.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

Ситник І.О. Ситник

05-08-24

05-08-24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)