

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Гоща № 3 від « 23 » 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р9/09/13.3/ТОВ ВБСГ/3, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське  
УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з  
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43/А, вул.  
Незалежності, селище Гоща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покрити фарбування газопроводу
- 2) Відсутній АКТ повторної перевірки ЗВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити фарбування газопроводу - ЗНІС.

Виконати повторну перевірку ЗВК та надати АКТ до УЕГГ

ВБСГ прикладати до кожної своєї експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. С.О.Д. 23.04.24

Ситник І.О. С.О.Д. 23.04.24 (дата)

Наконечний В.О. В.О.Д. 23.04.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)