

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоща № 6 від «15» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/133/ТО ВБСГ/6
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7
вчл. Соборка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не покрито фарбування газопроводів;
- 2) Частково відсутній доступ до кранів та муфт з'єднань.
- 3) Підвішено кабеле; відсутній АКТ періодичної перевірки та чистоти ДБК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ прийдати до локальної експлуатації; Поновити фарбування газопроводів - 3 міс; Забезпечити вільний доступ до кранів та муфт з'єднань, - 3 міс
Демонтувати кабеле - 3 міс; Здійснити періодичну перевірку та чистоту ДБК та надати АКТ до УЕГГ - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис]

15.05.24.

Ситник І.О. [підпис]

15.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Наконечний В.О. [підпис]

15.05.24.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)