

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

село Турчина № 11 від «12» 06 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/133/ТОВ ВБСГ/и  
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека  
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11

Буд. Воскодавська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не повністю завербуване газопровідів, відсутність кабелю до газу;
- 2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та промісти ДВК;
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придати до подальшої експлуатації. Поновити завербуване газопровідів - з'ясувати, демонтувати кабель - з'ясувати, Виконати перевірку та промісти ДВК та казати до УЕГГ - тиєс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 363 0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [Підпис] 12.06.24  
Ситник І.О. [Підпис] 12.06.24  
Наконечний В.О. [Підпис] 12.06.24  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)