

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

село Турки № 16 від « 03 » 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 20 24 року № Р69/100/12.3/ТО ВБСГ/16  
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Здолбунівське УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека  
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №1

вуд. Рашкове

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не виявлено фарибування газопроводів; Підвішено кабеле до 2-гу;

2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та проєкту ДВК.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатно до складової експлуатації; Покопати фарибування  
газопроводів - заміс; Демонтувати кабеле - заміс; Виконати перевірку та  
проєкту періодичної ДВК та надати АКТ до УЕГГ - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 363 02 67.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. О.В. Дейнека

03.07.24.

Ситник І.О. І.О. Ситник

03.07.24.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Наконечний В.О. В.О. Наконечний

03.07.24.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)