

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

село Туржани № 17 від « 04 » 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВФ/100/13.3/ТОВ ВБСГ/17  
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека  
О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2  
вул. Раїсцова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непоновлено фарбування газопроводів. Підвішено мебелю до газу.
- 2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та акрилістики ДВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придувати до подальшої експлуатації. Підвісити фарбування газопроводів - змінити фарбувати мебелю. Виконати періодичну перевірку та акрилістику ДВК та надати АКТ до УЕГГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Дейнека О.В.</u> <u>Дейнека</u>	<u>04.07.24.</u>	_____	_____
<u>Ситник І.О.</u> <u>Ситник</u>	<u>04.07.24.</u>	(прізвище, ім'я та по батькові	(дата)
<u>Наконечний В.О.</u> <u>Векель</u>	<u>04.07.24.</u>	(за наявності), підпис)	
	(дата)		

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)