

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

світ. Рокете № 6 від «28» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВВ/100/15.3/ТОВ ВБСГ/6, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ТМУ"

майстер Богданець В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26, вул. Землесемна 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Україна
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не поєднані газопровід;
- 2) до фасаду чп кріпиться електрокабель та телевізійний кабель;
- 3) відсутній акт на ФВК;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- ВБСГ надати до подальшої експлуатації;
- поєднати газопровід - Зміс;
- демонтувати електрокабель - Зміс;
- демонтувати телевізійний кабель - Зміс;
- надати МК на ФВК - Рівне

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-039-48-91

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Богданець В.М. [підпис] 28.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)