

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.п. Красний  
(місце складання)

№ 3 від «22» 01 2024 року

РВП/400/13.1/ТОВ ВБСГ/3

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Замбрівська Зізнена Робертосовна філія ТОВ "РВП"  
м-р Дісурея Т.А., с-р Мамуров Ю.Ф. с/підприємство В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48 вул. Могодні

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) немає належного маркування покриття
- 2) Відсутній захист ВВ
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати маркування покриття  
Надати захист ВВ - 1міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-400-78-63

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

|  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <u>м-р Дісурея Т.А.</u>                                | <u>22.01.24</u> | <u>Дісурея Т.А.</u>                                    | <u>22.01.24</u> |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата)          | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата)          |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)  
Дісурея Т.А.