

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золочув
(місце складання)

№ 6

від «5» 04 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Золочувська районська Рівняцька група ТОВ «ВМУ» м.р. Золочув Т.В., с.р. Маарюк Ю.Ф., с.р. Марушак С.Б.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 вул. І. Мухоморова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно виконати ремонтні роботи на газопроводі
- 2) не встановлено герметика, який необхідно замовити та встановити
- 3) Присутній запах газу в приміщенні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати ремонтні роботи на газопроводі, замовити та встановити герметик, виконати ремонтні роботи на газопроводі, замовити та встановити герметик

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-000-78-63

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Марушак С.Б. (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) _____ (дата) 25.04.24

Григорук Д.О. (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) _____ (дата) 25.04.24

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григорук Д.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)