

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

д.вещив

(місце складання)

№ *46*

від «*15*» *10* 2024 року

РВФ/100/14.2/ТОВ ВБСТ/46

Відповідно до договору від «*01*» *01* 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт *д.ф. Кравчук О.В., ар. Антосюк С.М., ар. Ішук Н.В.*

Мішківська з/решети Рівненського ЦЕТТ ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ"

(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *12* вул. *Рівненське*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявності лакофарбового покриття вв'язано газопроводу*
- 2) на кабелі на вв'язаному ефі*
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття газопроводу
на кабелі цоклястих в'язаннях газопроводу

ВБСТ надати до надання експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця *0682472858*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

О.В. Кравчук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.10.24 р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)