

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зарембів
(місце складання)

№ 34 від «10» 06 2020 року
РВФ/100/13.1/703507/34

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Зарембівський газовий постачальник ТОВ "Газу"
м.п. Савчук С.В., с.п. Маєрчук Ю.П., с.п. Антонюк В.А., с.п. Савчук Р.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) В.П. Маєрчук

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 67.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність покриття газопроводу покриття
- 2) Відсутній акт РЗК.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність покриття газопроводу покриття
Надати акт РЗК - невід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0674443548

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.п. Савчук С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

10.06.20
(дата)

Маєрчук Ю.П.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)