

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золотий
(місце складання)

№ 33

від «10» 06 2024 року

РВР/НСД/Б.І/ТО ВБСГ/33

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Золотий

ТОВ "ТМЗ" м.р. Андрія Т.П., с.р. Мухомор Ю.Ф., с.р. Сабига Р.Б.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 кут. Восток

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Покребує покриття лінолеуму в коридорі
- 2) не закриває двері в кімнату № 9
- 3) Фрагментується шпатель до герметизації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Покриття лінолеуму в коридорі не закривати
Відкрити двері в кімнату № 9
Замінити шпатель

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-400-11-63

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Андрія Т.П. Андрія
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06.24
(дата)

Сергій Ю. Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)