

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зарубинець
(місце складання)

№ 43 від «02» 04 2021 року
РВГ 1400/13.11703001/43

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником (ами)
виконавця робіт Зарубинецького житлово-експлуатаційного управління ТОВ «РК»

м.р. Савчук Л.В., м.р. Мандрук Ю.Ф., м.р. Антонюк В.А., м.р. Савчук В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) м.р. Зарубинець Маріютаєв

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Не надано вимоги на газороботи
- 2) Висуваний акт РВК
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Надано вимоги на газороботи
Висуваний акт РВК - вилучено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0674443548

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Савчук Л.В. 02.04.21 м.р. Савчук Ю.І. 02.04.21
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу на

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

М. Сімак М.П.

Множерук М.В.
Жебурак Ж.В.