

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зарвув'є. № 81 від «06» 09 2024 року (місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року №..., працівником(ами) виконавця робіт Зарвувівська гірничо-збагачувальна фабрика ТОВ, ПАТУ м.р. Савчук Н.В. с.р. Савчук Ф.В., с.р. Антоненчук В.І., с.р. Макушко І.Р. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований газопровід
2) Кабель на ввертальному газопроводі
3) Відсутній акт ФВБ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати газопровід
вирівняти кабель вивертально
газопроводу. Нарахувати акт ФВБ - невід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0674443548

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Савчук Н.В. 06.09.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу, надано

Зарвук М. І.
Самчук Н. Н.
Скрипчук Н. С.
Сочькин
Душ
Савчук
Вотинко
Костюк І. О.
Кучук К. С.
Дзук Т. Т.
Позорова І. В.