

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Зарубин № 83 від «01» 10 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 001/13-1/ГОВБСТ/83, працівником(ами)  
виконавця робіт Зарубинська дирекція ТОВ "ТРИУ"  
ТОВ "ТРИУ", в.р. Мухомов Т.В. сп. Сергій Р.В. Майданецький О.Ф.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38 вул. Косіаки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити). на

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

- 1) Некоректно налаштований газопідвід.
- 2) Присутній запах газу в кімнаті № 38.
- 3) Відсутність вентильного запобіжника на газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Некоректно налаштований газопідвід, відсутність запобіжника на газопроводі, наявність запаху газу в кімнаті № 38.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-400-78-63

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М.р. Мухомов Т.В. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Редченко А.О. \_\_\_\_\_  
Зарубин Т.М. \_\_\_\_\_  
Майданецький О.Ф. \_\_\_\_\_