

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рівне № 342 від « 2 » 10 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВР/1001/12.1/ТО ВБСГ/342, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненське Фрідіа ТОВ "ГРМУ"

мастер Олександр Р.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40а, В. Зервонка 40а  
м. Рівне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Частково відсутній доступ до газопроводу (прибудова безколер)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатне до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр Р.М. Р.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

2.10.2024  
(дата)

Невірнова С.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

2.10.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Невірнова С.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)