Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Він_________ № 1 від «28» 03 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Вф/1001/2.1/ТОВБСГ/1, працівником(ами) виконавця робіт Вінницька філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~), № вул. [illegible] 39.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) пофарбувати газопровід
2) влаштувати футляри.
3) Відсутній АКТ ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ______________________________,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________________________,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід, надати Акт ДВК
Влаштувати футляри
ВБГСГ придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ______________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
[illegible] О.П.	28.03.24		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано ______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)