

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рівне № 226 від «26» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року № Р800/100/12.1/ТО ВБСТ/226, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ"

майстер служби експлуатації ВБТО Калемок М.А.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31, вул. Водяківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Комп'ютерне лабораторне покриття електропроводу
- 2) Триміралені електрокабелі до ввіденого електропроводу
- 3) Не надані акти перевірки ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: під'їзд №2 - кв. 23; 26; 29;  
32; 35, під'їзд №6 - кв. 84; 88; 92; 96; 100

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лабораторне покриття електропроводу  
Триміралені електрокабелі з ввіденого електропроводу  
Надати акти перевірки ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-360-64-22

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Калемок М.А. 20.09.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)