

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 297 від «17» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р68/100/12.1/ТО ВБСГ 297
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О. Яковички В.Д.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36

вуд. Рівненська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не виявлено фазобудівних газорозподіль. Підвішено кабеле.
- 2) Відсутній АКТ періодичної перевірки та архівистки ДВК.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатні до подальшої експлуатації; Поновити фазобудівний газорозподіль. - зм'є. Деактивувати кабеле зм'є. Визначити періодичну перевірку та архівистку ДВК та керувати АКТ у Рівненську філію ТОВ «ГРКУ»

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. О.В. Дейнека
Ситник І.О. І.О. Ситник

17.09.24.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)