

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоша

(місце складання)

№ 277

від «19» 09 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВ/01/001/24/ТО ВБСТ/277, працівником(ами)
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське**
УЕГГ Гошанська льдівниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38,
вул., Рівненська, м. Рівне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поповити фарбування газопроводів.
- 2) Демонтувати кабеле, відсутній АКТ періодичної перевірки та проекту ДЗК
- 3) проекту ДЗК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поповити фарбування газопроводів. - зніс.
Демонтувати кабеле, зніс. Висновки періодичної перевірки та проекту ДЗК
та надати АКТ ВБСТ призначити до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

19.09.24.

Ситник І.О. Ситник

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

Наконечний В.О. Наконечний

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)