

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 299 від «02» 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р/ВР/100/12.1/ТО ВБСГ/299
працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека
О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44
вул. Вієслава Горналова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не повністю фарбування за проводів.
- 2) Відсутній АКТ перевірки мережі газу та пристроїв ВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придати доподільної експлуатації. Повністю фарбування за проводів - зм'є, виконати перевірку та пристроїв мережі газу ВК та надати АКТ до Рівненської філії ТОВ «ГРМУ» - міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 0673630267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В.
Ситник І.О.

02.10.24.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)