

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рівне № 227 від «26» 09 2024 року  
(місце складання)  
Відповідно до договору від «  » 20 року № Р/00/100/12.1/ТО ВБСТ/227  
виконавця робіт Рівненська група ТОВ "ГРМУ"  
майстер служби експлуатації ВБСТ Камелок М. А.  
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33, вул. Віденська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покриття лаковою фарбою покриття газопроводу
- 2) Кріпленням електрокабелів до газопроводу (в'язки)
- 3) Не надано акти перевірки ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лаковою фарбою покриття газопроводу  
Кріпленням електрокабелів  
Надати акти перевірки ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-360-64-22

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Камелок М. А. 26.09.24.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

   (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)