

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Рівне, вул. Д. Яглицького 7
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	144
Дата складання технічного паспорта	08.10.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø65-108м; Ø25-8м; Ø32-12м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø32(нгДР)-32м Ø15-94м; Ø25-340м
Кількість стояків газових	16
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	80 (ясувка)-1 Ø32(к)-8; Ø25(к)-8
Футляри (кількість):	
через стіни	28
через перекриття	128

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.10.2024
	Завершення: 08.10.2024
Виконавець робіт	Рівненська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№
	Дата початку:
	Дата завершення:
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Тарифовий потребує оформлення
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити)

Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Газопровід потребує фарбування</i>

Представник виконавця
Лисенко В. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.10.2024р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інвентаризаційна відомість газопроводів їх з'єднань та запірних пристроїв (Багатоквартирного будинку)

Відстань від газового господарства до будинку, км											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)										
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)										
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на вводі до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку (внутрішній по сходовій клітині)			8	12			108				
Протяжність газопроводів в квартирах багатоповерхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	94		340								
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
							1				
Муфтове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			8	8							
Зварний стик	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	160		168	28			39				
Крани (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			8	8							
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	144										
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
							1				
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150

Представник виконавця

Лазар В.О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)

08.10.2024р

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
у складеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)