

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Рівне, вул. Д.Таліцького 6
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	144
Дата складання технічного паспорта	10.10.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ80-53м; φ50-46м; φ32-12м φ25-6м; підйом-φ32-40м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ15-96м. φ25-328м
Кількість стояків газових	16
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ80 (засувка)-1 φ32(к)-8; φ25(к)-8
Футляри (кількість):	
через стіни	28
через перекриття	128

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 10.10.2024 09.15
	Завершення: 10.10.2024 17.05
Виконавець робіт	Рівненська філія ТОВ ГРМУ
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№
	Дата початку:
	Дата завершення:
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід потребує фарбування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити)

Запірні пристрої	спрагні / потребує заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Газопровід потребує фарбування</i>

Представник виконавця

Лугин В.Ю
 (прізвище, ім'я та по батькові
 за наявності), підпис)

10.10.2024р
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 за наявності), підпис)

 (дата)

Інвентаризаційна відомість газопроводів їх з'єднань та запірних пристроїв (Багатоквартирного будинку)

Відстань від газового господарства до будинку, км											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)										
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)										
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляра	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			6	12		46		53			
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку (внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			4	40							
Протяжність газопроводів в квартирах багатопверхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	146		328								
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
								1			
Муфтове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			8	8							
Зварний стик	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	165		189	26		18		42			
Крани (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
			8	8							
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	144										
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
								1			
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150

Представник виконавця

Діана Ріо 10.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)

10.10.2024

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(дата)