

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 240 від «14» 10 2024 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/12.1/ТОВ ВБСТ/240
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ, працівником(ами)
Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 92 А. Грцел 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пов'язаний газопровід
- 2) Відсутній акт ДВР
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пов'язати газопровід
надаати акт ДВР

ВБСТ призначити до подальшої експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільно
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Томашевський М.І. (прізвище, ім'я та по батькові) 10.10.24 (дата)
Томашевський О.О. (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)