

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 359 від « 15 » 10 2024 року
(місце складання) РВФ/100/12, 1/10 ВРей/
Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 359, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.12.2024

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не пофарбований газопровід

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід

надати акт ДВР

ВБСТ призначити до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільно
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Томашев М. І. 15.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Томашевка О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)