

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 212 від «07» 10 2024 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 07 2024 року № РРФ/100/12.1/ТО ВБСГ/212 працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ, ПРАУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Вед. Д. Галущенко
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Помилкове пошкодження лакафарбового покриття
- 2) на верхньому гарячоводі: тріщинуватий кабель
- 3) до верхнього гарячоводу: тріщинуватий акт ФВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Помилкове пошкодження лакафарбового покриття на верхньому гарячоводі. Вирішити кабель до верхнього гарячоводу. Вирішити акт ФВК - теж.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Галущенко М.І. 07.10.24

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

Галущенко Д.І.

(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)