

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 353 від «17» 04 2024 рр
(місце складання) РРР/100/12.1/ТОВ ВБСГ/353
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 353, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Мічурова 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити);

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбовані газопровід
- 2) Відсутній АИТ ДВи
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід
ВБСГ призначити зовнішньої експлуатації
Надати АИТ ДВи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільно
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Томашев М.Т СВ
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Томашев М.Т
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)