

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Рівсе № 503 від «26» 09 2024 рр.
(записе складання) РРРР/100/12/1/ТОВ ВБСГ/503
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 503, працівниками
виконавця робіт Рівсеська фірма ТОВ ГРМЧ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № ву. В. Стелівська 104

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

- 1) не працюючий газопровід
- 2) відсутній акі ДВР
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається)

Зі результатами обстеження припинено газопостачання

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання

Працювати газопровід
надати акі ДВР

ВБСГ приєднаний до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник

з актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Томашевський М. О. 26.09.24
Томашевський М. О. (дата)
(за наявності, підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

Співпідпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(за наявності, підпис)