

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 роздилу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

ee. Рівне

(місце складання)

№ 602 від «26» 09 2024 року
РВР/1001/12.11/ТОВБСГ/602

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 502, виконавцем на
виконання робіт Рівненське філія ТОВ ГРАУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подовбаний газопровід
- 2) Відсутній АІУ ДВР
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання

ВБСГ призначає до погашення експлуатації
подовбаний газопровід.
Надіти АІУ ДВР.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за погреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживач, яким припинено газопостачання, понереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Підписник,

який виконав обстеження

Законом обумовлений.

Гайдуков М. Г. 26.09.24
Фізичне, ім'я та по батькові

дата

(приймач, ім'я та по батькові
(за пограточкою підпис)

Інструкція з основ бензинової користування газовим обладнанням споживачам газу на газовому обладнанні

(прізвище, ім'я та по батькові за погреби)

дата

дата замінити