

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 499 від «26» 09 2024 рр.
(місце складання) РВФ/100/12,1/ТОВ ВВСГ/499
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 499, працівниками
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Бул. Шевченка 66

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідки):

- 1) Не пофарбований газопровід
- 2) Відсутній АКГ РВК
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення)
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід
Надати АКГ РВК
ВВВС призначити до повільної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджений про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, - З актом ознайомлений:

який виконав обстеження:

Томонев М. Іванович 26.09.24

Томашенко О.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові та повне офіційне замовлення)