

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівня № 350 від «15» 10 2024 року
(місце складання) РВР/100/12.1/ТОВ ВБСГ/350
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 350, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № РВР/100/12.1/ТОВ ВБСГ/350

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований газопровід
- 2) Відсутній Акт ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід
ВБСГ приїхати до пошкодженої електричної.
Надати Акт ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Томашев М. Сергій / 15.10.24 / _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Томашев М. Сергій / 0.0 _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)