

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Костопіль № 10 від «14» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р699/100/15.5/ТОВ ВБСГ/10, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «ГРМУ», Сарненське УЕГГ, Костопільська дільниця  
майстер – Ппереходько О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №7, вул. О.Кобилянської,  
м.Костопіль

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не подрібнованої ввідної газопровід по будинку
- 2) не закріпленої газопровід по фасаду буд-ку кв. 15
- 3) відсутки акта АВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ надається до подальшої експлуатації  
подрібнювати газопровід-зміє. і закріпити кв. 15  
надати акта АВК - І.С.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) - 067-360-64-20

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Переходько О.В. 14.05.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис  
замовника)