

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Костопіль
(місце складання)

№ 26

від «08» липня 2024 року

Р600/100/15.5/ТОВ ВБСГ/26

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ, Сарненське УЕГГ, Костопільська дільниця
майстер – Ппереходько О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку 52, вул. Василя Стуса, м. Костопіль.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) не пофарбований газопровід;

2) відсутні акти перевірки ДВК

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна до подальшої експлуатації;

пофарбувати газопровід - 3 міс.;

надати акти перевірки ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) - 067-360-64-20

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Переходько О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

08.07.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника)