

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зарембів
(місце складання)

№ 29 від «04» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Зарембівської гірничої Рівненської філії ТОВ "РАУ"
с.р. Савчук Л.В. с.р. Александрук, с.р. Савчук Р.В. с.р. Александрук
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Вен. І. Александрук

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не надано акту про допуск
- 2) Виконання акту РВР
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надано акту про допуск
Жардин акту РВР - безп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0674443548

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

с.р. Савчук Л.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

с.р. Савчук Р.В. ✓
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.06.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)