

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Костопіль

(місце складання)

№ 61

від «08» жовтня 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ, Сарненське УЕГГ, Костопільська діляниця –
майстер Переходько О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6, вул. Рівненська, м.Костопіль.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не пофарбований ввідний газопровід;
- 2) у під'їзді № 1 внутрішньобудинковий газопровід із запірними пристроями до кв.2 і кв.8 закритий у загальному коридорі дверима.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ придатна до подальшої експлуатації;

пофарбувати ввідний газопровід;

зобов'язати власників квартир №2 і №8 звільнити запірні пристрої для вільного доступу у
коридорі загального користування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) - 067-360-64-20


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Переходько О.В.

08.10.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові _____ (дата)
(за наявності), підпис 

_____ (прізвище, ім'я та по батькові _____ (дата)
_____ (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника)