

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне

(місце складання)

№ 231

від «24» 10 2024 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р60/100/12/ТОВ ВБСТ/231, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Відгороднівські мережі Чорні м»

магістер Шрамбіцький Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 буд. Віталія

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Мамма

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Порушено вимог робоче напруження газопроводу.
- 2) Відсутній акт перевірки на проміжки АВК.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ є причиною до подальшої експлуатації.  
Розраховувати газопровід - 3 міс.  
Надати акт перевірки на проміжки АВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673606014

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шрамбіцький С.О. 24.10.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)