

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Р. Гіле № 375 від «24» 09 2024 рр.  
(місце складання)  
Рвф/100/12.11/ТОВ БСГ/10/10 375  
Відповідно до договору від «24» 09 2024 року № 375, працівником(ами)  
виконавця робіт Р. ВКС «Ска» філія ТОВ ГРМЧ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № в.д. Когляревського 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

- 1) Не пофарбований газопровід
- 2) Відсутній Акт ДВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено песанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід - 3 м  
Маяти Акт ДВК  
ВБСГ придати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Томашев М. І. / 15.09.24/

(прізвище, ім'я та по батькові)  
Поліщук О. О.

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)