

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Березне
(місце складання)

№ 21 від «10» липня 2024 року
Р39/100/15.4/ТО ВБСТ/21

Відповідно до договору від «1» 01 2024 року № 21, працівником(ами)
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська діляниця**
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№3, вул.Станіслава**
Коваля, м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) **Газопровід потребує поновлення лакофарбового покриття**
- 2) **На газопроводі закріплені різного роду кабелі**
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

<u>Поновити</u>	<u>лакофарбове</u>	<u>покриття</u>
<u>газопроводу</u>	<u>3 мdc</u>	

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Омелян Р.М. *Р. Омелян*
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2024р
(дата)

Мадей Ю.І. *Ю.І. Мадей*
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мадей Ю.І. *Ю.І. Мадей*
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника)

