

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. В. Мешеріні № 17 від « 24 » квітня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РвГ/100/13.4/ТО ВБСТ/17
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГМУ"

шабстер ХАММЮК Т. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23, вул. Вишнева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження масофартового покриття газопроводу
- 2) прикріплені кабелі електродо газопроводу
- 3) частково захищений ввігнутим газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити масофартове покриття газопроводу
Очистити газопровід від залишків кабелю електродо
ВБСТ приєднати до порожньої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

ХАММЮК Т. А. 24.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

— —
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

—
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)