

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Остроз

(місце складання)

№ 62

від « 19 » 04 20 25 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 20 24 року № РВФ/100/13.2/ТОВБСГ/62
працівником(ами)виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ
майстер Януш В. Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 15, вул. Лущька, м. Остроз

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Гаропровід потребує фарбування
- 2) Відсутній ант ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести фарбування гаропроводу - 3 міс.

Надати ант ДВК - 1 міс.

ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Януш В. Ю

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.04.2025р

(дата)

Швець М. Б

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.04.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Топове ОСББ, Остроз Лущька 15

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)