

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Березне

(місце складання)

№ 40

від «28» квітня 2025 року

Відповідно до договору від «01» січня 2024 року № РвФ/100/15.4 ТОВ БСГ/40, працівником (ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська дільниця майстер Омелян Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №58, вул.
Андріївська, м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Частина газопроводу зашито пінопластом (3 міс.)

2) надати акти перевірки стану ДВК до початку опалювального періоду

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Розширити газопровід, надати акти перевірки стану ДВК до початку опалювального
періоду, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Омелян Р.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.04.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

Мадей Ю.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Мадей Ю.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис
замовника)