

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бабин

(місце складання)

№ 33

від «23» 04 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РП/100/13.3/ТО/ВБСГ/33, працівниками
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гощанська лідьниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, №2, вул., Набережна, село Бабин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покласти фарбування газопроводів; Відсутні акти періодичної перевірки
- 2) та проти стіни АВК; Демонтувати кабель; зачекати (герметизувати)
- 3) футлери; Оштукатурити місце встановлення футлерів; Відкрити
- 4) доступ до г-ду; утеплити ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити доповідальну експлуатацію із впровадженням заходжень. Покласти фарбування газо-
проводів - 3 міс; Виконати періодичну перевірку проти стіни АВК, акти факти до УЕГГ; Демон-
тувати кабель міс; Зачекати футлери; Оштукатурити місце встановлення футлерів - 1 міс
Відкрити доступ до г-ду; утеплити ВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 363 02 67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Дейнека О.В. Ситник І.О.

23.04.25

Наконечний В.О.

23.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)