

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бабин. № 35 від « 28 » 04 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 889/02/133/ТО/ВБСГ/35, працівниками
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гошанська лідьниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, №8, вул., Набережна, село Бабин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поновити функціонування газопроводів; виконати періодичну перевірку та пропуску
- 2) ДБК; забезпечити футлери, окістувати місця встановлення футлерів.
- 3) демонтувати кабеле; забезпечити вільний доступ до с-во в у фасаді
- 4) будинку.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити доповільної експлуатації із врахуванням зауважень.
Поновити функціонування газопроводів - тис; виконати періодичну перевірку та пропуску
ДБК - тис; демонтувати кабеле - тис; забезпечити футлери, окістувати місця
встановлення футлерів - тис; Відкрити доступ до с-во в у фасаді - тис.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 363 0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. ASZ
Ситник І.О. И
Наконечний В.О. В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

28.04.25
28.04.25
28.04.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)