

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бабан

(місце складання)

№ 36

від «23» 04 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РБ/100/133/ТО/БСГ/36, працівниками
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське**
УЕГГ Гощанська лідьниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, №4, вул., Паркова, село Бабан.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поновити фарбування газопроводів; виконати періодичну пере-
- 2) вірку та протистяжку ДВК; забезпечити доступ до «кривів і
- 3) мундтових з'єднань; демонтувати кабелі; зачекати фугтери, обшту-
- 4) катури місця встановлення фугтерів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ при дотриманні до нормальної експлуатації із виконанням заходів. Повинні
фарбування газопроводів - 3 міс.; Виконати періодичну перевірку та протистяжку ДВК - 1 міс.
Забезпечити доступ до «кривів та мундтових з'єднань - 3 міс.; демонтувати кабелі - 1 міс.
зачекати фугтери, обштукувати місця встановлення фугтерів - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 363 0264

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. 23.04.25 ДЗ
Ситник І.О. 23.04.25
Наконечний В.О. 23.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)