

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Бабин

(місце складання)

№ 37

від «30» 04 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р87/100/12.3/ТО/ВБСГ/37, працівниками
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське
УЕГГ Гошанська лідниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, №6, **вул., Паркова, село Бабин.**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Показати факт бувши газорозподілів, виконати перевірку та промітку
- 2) ДБК, загасити фуглері, оштукатурити місце встановлення фуглерів,
- 3) демонтувати кабель, забезпечити доступ до кранів та муфтових
- 4) з'єднань.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ при датині до складової експлуатації і з виконанням зазначеного. Показати факт бу-
вання газорозподілів - з'єдн., виконати перевірку та промітку ДБК - тис.,
загасити фуглері, оштукатурити місце встановлення фуглерів - тис., демонтувати
кабель - тис., забезпечити доступ до кранів та муфтових з'єднань - тис.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

Ситник І.О. Ситник

Наконечний В.О. Наконечний

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

30.04.25

30.04.25

30.04.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)